1. Sposób określania mocy magazynu energii w kryterium kwalifikowalność wydatków

Pyt. Dokumentacja naboru wskazuje, że moc magazynu nie może przekraczać sumarycznej mocy jednostek wytwórczych instalacji OZE.

Czy przy weryfikacji tego warunku uwzględniana jest:

- moc znamionowa,
- maksymalna moc ciągła,
- czy również krótkotrwała moc szczytowa, dostępna np. przez kilka sekund?

Czy ocenie podlega moc samej baterii, czy moc ładowania i rozładowania całego zestawu, obejmującego baterię oraz współpracujący z nią falownik?

Odp: Zgodnie z treścią warunku: Moc magazynu energii nie może przekraczać sumarycznej mocy jednostek wytwórczych instalacji OZE ocenie podlega wyłącznie moc magazynu (baterii) w relacji do mocy instalacji OZE. Warunek nie odnosi się do mocy ładowania i rozładowania całego zestawu obejmującego baterię oraz współpracującego z nią falownika. Na potrzeby weryfikacji warunku przyjmuje się moc znamionową magazynu.

2. Ograniczenie mocy magazynu przez falownik

Pyt. Czy przy instalacji PV o mocy 8 kWp dopuszczalny jest magazyn, którego bateria ma techniczną możliwość pracy z większą mocą, ale w zastosowanej konfiguracji moc ładowania i rozładowania jest ograniczona przez falownik do maksymalnie 8 kW?

Odp: Ograniczenie mocy magazynu przez falownik nie jest brane pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku Moc magazynu energii nie może przekraczać sumarycznej mocy jednostek wytwórczych instalacji OZE. Jak wskazano powyżej ocena spełnienia warunku następuje na podstawie porównania mocy magazynu (baterii) do mocy instalacji OZE. Wskazane w zapytaniu rozwiązanie jest niedopuszczalne.

3. Dokumentowanie trwałości magazynu

Pyt. Dla uzyskania 2 punktów w kryterium trwałości wymagane jest potwierdzenie co najmniej 8000 cykli przy DoD ≥80% oraz zachowaniu pozostałej pojemności SOH ≥70%.

Czy wystarczające będzie dołączenie do karty katalogowej odrębnego oświadczenia producenta dotyczącego konkretnego modelu, potwierdzającego wszystkie powyższe parametry łącznie, w tym zachowanie SOH ≥70% po deklarowanej liczbie cykli, jeżeli sama

Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

karta nie zawiera pełnych informacji? Jeśli tak, proszę o wskazanie wymaganej formy takiego oświadczenia.

Odp: Jeżeli karta katalogowa nie zawiera wszystkich wymaganych informacji dopuszczalne jest przedłożenie oświadczenia producenta. Oświadczenie producenta musi zawierać specyfikacje parametrów, które są punktowane, a nie wynikają z karty katalogowej. Oświadczenie powinno wskazywać model magazynu i odniesienie do karty katalogowej, jednoznacznie wskazywać parametry oraz powinno zostać opatrzone podpisem producenta.

4. Działalność gospodarcza prowadzona pod adresem, pod którym jest realizowana inwestycja.

Pyt. Czy w przypadku, gdy pod adresem pod którym planowany jest zakup magazyny energii jest zarejestrowana działalność gospodarcza, która jest zawieszona, projekt spełnia warunek dostępowy.

Odp. Nie.

Pyt. Czy sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem nieruchomości, w której jednocześnie znajduje się stałe miejsce zamieszkania wnioskodawcy, automatycznie wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru , czy dopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie w sytuacji, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie w wydzielonej części budynku (około 50% powierzchni), natomiast pozostała część wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe? Czy w przypadku, gdy planowany magazyn energii będzie służył przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb energetycznych części mieszkalnej nieruchomości, możliwe jest uznanie inwestycji za kwalifikującą się do wsparcia?

Odp. Tak, fakt zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem pod którym realizowana miała by być inwestycja wyklucza z możliwości ubiegania się o dofinansowanie niezależnie w jakich proporcjach budynek jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe w jakich do celu prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że część mieszkalna i część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej są zasilane z dwóch odrębnych, niezależnie opomiarowanych punktów poboru energii (PPE).

Pyt. Czy warunek odrębnych liczników dla celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej oznacza, że wymagane są jednocześnie:

- dwa niezależne liczniki energii elektrycznej,
- dwie odrębne umowy z dostawcą energii,

Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

- dwa odrębne rachunki za energię elektryczną?

Dodatkowo czy instalacja fotowoltaiczna i planowany magazyn energii muszą być podłączone wyłącznie do licznika części mieszkalnej.

Odp: Dla wykazania tego rozdzielenia wystarczy jedna umowa/jedna faktura obejmująca oba PPE, jeżeli z przedstawionych dokumentów łącznie można jednoznacznie ustalić numery obu punktów oraz to, który zasila część mieszkalną, a który część wykorzystywaną do działalności gospodarczej. Przeznaczenie poszczególnych PPE może wynikać np. z umowy lub z jej załącznika zawierającego wykaz punktów poboru energii.

Instalacja fotowoltaiczna oraz planowany magazyn energii muszą być podłączone do instalacji elektrycznej za licznikiem przypisanym do PPE części mieszkalnej i służyć wyłącznie potrzebom bytowym gospodarstwa domowego.

Pyt: Czy w przypadku, gdy pod adresem pod którym planowany jest zakup magazyny energii, w CEIDG widnieje jedynie adres do korespondencji, projekt spełnia warunek dostępowy?

Odp. Tak, pod warunkiem, że na podstawie ogólnodostępnych źródeł nie zostanie wykryte faktyczne prowadzenie działalności pod tym adresem.

5. Nie spełnianie definicji prosumenta

Pyt. W innych LGD możliwe jest złożenie wniosku na zakup magazynu energii, nie będąc jeszcze prosumentem, jednocześnie zakupując instalacje fotowoltaiczną z własnych środków. Czy w ramach naboru w Stowarzyszeniu „Bursztynowy pasaż" też jest taka możliwość?

Odp. Nie. W naborze prowadzonym przez Stowarzyszenie, dofinansowujemy zakup magazynów dla posiadaczy instalacji OZE, spełniających definicję prosumenta z ustawy z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii.

6. Posiadanie magazynu energii

Pyt: Czy dofinansowanie może objąć dołożenie modułów do istniejącego magazynu albo montaż drugiego, samodzielnego magazynu współpracującego z tą samą instalacją OZE na tym samym punkcie poboru energii (PPE).

Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Odp: Tak. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji w sekcji D wniosku o przyznanie pomocy, należy uwzględnić jako poziom wyjściowy obowiązkowych do osiągnięcia wskaźników: pojemność posiadanego magazynu energii i ilość zmagazynowanej energii , a w wartości docelowej tych wskaźników, docelowe parametry obu modułów.

Pyt: Jak liczyć relacje pojemności magazynu (w kWh) do mocy instalacji OZE (w kWp) w kryterium wydajność magazynu energii w przypadku posiadania już magazynu energii i dokupywaniu kolejnego modułu.

Odp: Na podstawie załączonych dokumentów w dokumentów potwierdzających pojemność posiadanego magazynu oraz moc instalacji OZE widzimy, że moc instalacji to 6 kWp, posiadamy magazyn 5 kWh, a w ramach projektu dokupujemy moduły o pojemności 5 kWh. Łączna pojemność magazynu wyniesie 10 kWh. Relacja: 10:6=1,57, co zgodnie z treścią kryterium daje 2 pkt.

Pyt. Jak wylicza się limit kosztów kwalifikowalnych 2 500 zł brutto/kWh w przypadku posiadania magazynu energii Czy podstawą jest pojemność dodana w ramach projektu, czy łączna pojemność systemu po rozbudowie?-

Odp: 2,5 tys. to jest kwota za 1 kWh planowanego zakupu/ usługi.

Pyt: Czy minimalna moc magazynu energii tj. 2 kWh wskazana w kryterium „kwalifikowalność kosztów" odnosi się do planowanego zakupu czy łącznie z posiadanym już magazynem energii.

Odp: Pod uwagę będzie brana moc planowanego do zakupu magazynu energii.

Pyt: Czy mogę otrzymać pomoc na magazyn, który kupiłem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy?

Odp. Choć okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 24 stycznia 2024, to jednak zgodnie zapisami regulaminu projekt nie może być ukończony ani w pełni wdrożony w dniu złożenia wniosku. Dodatkowo do potwierdzenia przyjętych we wniosku kosztów niezbędne jest potwierdzenie wyboru oferenta z zachowaniem zasady konkurencyjności . Na etapie oceny przez Urząd Marszałkowski, urzędnicy dokonują oceny dokonanej przez

Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Wnioskodawcę analizy rynku na podstawie minimum 3 ofert od potencjalnych wykonawców/dostawców.

7. Pomoc de minimis

Pyt: Czy wsparcie na zakup magazyny energii będzie stanowiło pomoc deminimis lub inną pomoc publiczną.

Odp: Nie

8. Podpisywanie dokumentów

Pyt: Czy dokumenty można podpisać profilem zaufanym?

Odp: Nie, wszystkie dokumenty które sporządza lub wypełnia Wnioskodawca muszą być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym?

9. Koszty we wniosku

Pyt: Czy koszt sporządzenia dokumentacji technicznej jest kwalifikowalny?

Odp: Tak pod warunkiem, że jest niezbędny do przygotowania projektu oraz koszty zostały oszacowane z zachowaniem zasady konkurencyjności (3 oferty).

Pyt: Czy system EMS (system zarządzania energią) jest obowiązkowy?

Odp: Zakup EMS jest kosztem kwalifikowalnym, ale nie jest to koszt obowiązkowy, ani wpływający na punktację.

Pyt: Czy koszt opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami jest kosztem kwalifikowalnym projektu?

Odp: Nie

Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Pyt: Co w przypadku gdy budżet projektu zostanie ustalony z zachowaniem zasady konkurencyjności na podstawie 3 ofert, a Wnioskodawca będzie chciał po podpisaniu umowy zakupić magazyn od innego oferenta niż ten, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na etapie postępowania ofertowego?

Odp: W takiej sytuacji przed wyborem dostawcy sprzętu, należy ponownie przeprowadzić procedurę wyboru oferenta opisaną w zał. nr 8 do Regulaminu pn. Zasady przygotowania budżetu projektu w aplikacji WOD2021 tj. przesłać do min. 3 oferentów zapytania i zgromadzić min. 3 oferty na bazie tego postępowania i spośród tych ofert dokonać ponownego wyboru dostawcy. Należy mieć na uwadze, że w wyniku powtórzenia postępowania zmianie nie mogą ulec mierniki kwot ryczałtowych, wpisane w § 6 umowy o przyznaniu pomocy.

10. Natura 2000

Pyt: Czy zaświadczenie Natura 200 jest obowiązkowe?

Odp: Zaświadczenie Natura 2000 nie jest obowiązkowe. Nie jest wymagane jeśli projekt dotyczy jedynie zakupu i montażu sprzętu bez przeprowadzania robót budowalnych.

11. Systemy rozliczeń z dostawcą energii

Pyt: Czy Wnioskodawca rozliczający się obecnie z dostawcą energii elektrycznej w systemie net-meteringu będzie zobowiązany w wyniku realizacji projektu przejść na system net-billing?

Odp: Regulamin konkursu nie nakłada na Wnioskodawcę konieczności zmiany systemu na net-billing.

12. Analiza profilu zużycia energii

Pyt: W instrukcji do przygotowania Opisu wykonalności projektu znajduje się zapis: „W celu potwierdzenia właściwego doboru mocy i pojemności magazynu energii do potrzeb energetycznych budynku i posiadanych instalacji OZE należy przedstawić wnioski z przeprowadzonej analizy profilu zużycia energii w budynku (ze wskazaniem jej autora) oraz

Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

wielkości produkcji w urządzeniach OZE.” Czy autorem w.w analizy może być Wnioskodawca czy musi to być podmiot zewnętrzny?

Odp: Autorem przedmiotowej analizy może być Wnioskodawca. Dodatkowo Wnioskodawca może zostać wezwany przez SW do przedstawienia danych, na których oparł swoją analizę.

13.Pełnomocnictwo

Pyt: Czy wniosek może zostać złożony i podpisany przez pełnomocnika?

Odp: Istnieje możliwość złożenia wniosku oraz podpisywania dokumentów przez pełnomocnika. Konieczne jest jednak spełnienie wymogów formalnych dotyczących formy podpisów (podpis kawalifikowalny) oraz dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo. Zaleca się aby pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego i miało charakter ogólny lub rodzajowy do reprezentowania Wnioskodawcy w procesie ubiegania się wsparcie (włącznie ze składaniem wniosku w aplikacji CST2021 i podpisywania wszystkich załączników w tym oświadczeń podpisem kwalifikowalnym)

14. Wcześniejsze dotacje na OZE

Pyt: Czy wcześniejsze dofinansowanie instlacji fotowoltaicznej lub istniejącego magazynu wpływa na możliwość objęcia wsparciem nowych modułów lub drugiego magazynu, jeśli we wniosku wykazujemy wyłącznie nowe wydatki?

Odp: Co do zasady wcześniejsze dofinansowanie istniejącego magazynu energii lub instalacji OZE nie wyklucza automatycznie możliwości uzyskania wsparcia na zakup dodatkowych modułów lub drugiego, odrębnego magazynu energii w ramach Działania 2.07 „Odnawialne źródła energii – RLKS” FEP dla Pomorza 2021–2027. Jednak należy pamiętać, że zabronione jest podwójne finansowanie wydatków tj. niedopuszczalne jest ponowne uzyskanie dofinansowania na ten sam wydatek lub tę samą część wydatku oraz ponowne wsparcie tego samego przedsięwzięcia lub infrastruktury. Należy również przeanalizować czy poprzednia umowa dotacyjna dopuszcza ingerencje w instalacje, jeśli nie minął jeszcze okres związania z celem.

Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską



15. Rejestracja w generatorze SCT2021

Pyt: Czy w generatorze wniosku rejestruje się na koncie Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”

Odp: Nie. Zakładając konto w generatorze wniosków w okienku dotyczącym nazwy organizacji należy wybrać „osoba fizyczna”. Dopiero po utworzeniu konta w zakładce „lista naborów” należy wyszukać odpowiedni nabór prowadzony przez Stowarzyszenie. Numer naboru dla osób fizycznych to”: FEPM.02.07-IZ.00-016/26

Fundusze Europejskie dla Pomorza
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską